


## Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
13.04.2012	Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору	осуществление государственного контроля (надзора) за качеством и безопасностью крупы при осуществлении ее закупок для гос. нужд	нарушений не выявлено	
18.10.2011	Главное управление МЧС России по Ростовской области	плановая выездная	В зданиях учебных корпусов, мастерских и общежития, кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара	Устранено, произведена замена кабеля
			В номерах (комнатах) общежития не вывешены планы эвакуации людей в случае пожара	Не устранено в связи с отсутствием средств. Запланировано изготовить 128 экземпляров планов эвакуации до 01.09.2014
			Двери выходов на лестничные клетки из всех секций не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах	Запланировано установить дверные доводчики до 01.09.2014
			В здании провода и кабели соединительных линий СОУЭ не проложены в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов.	Устранено, произведена замена кабеля
11.12.2012	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области	плановая, выездная	Выполнить ремонтные работы по восстановлению целостности твердого покрытия территории училища	Устранено частично. Полное устранение запланировано до 17.12.2015 (произвести асфальтирование двора при условии выделения средств)
			Оградить территорию училища забором высотой не менее 1,2 м	Ограждена большая часть территории. Будет ограждено в полном объеме до 01.09.2014
			Обеспечить проведение ремонта в помещениях училища с использованием материалов, допускающих проведение влажной уборки	Запланировано устранить до 01.09.2014 (произвести текущий ремонт помещений)
			Во время проведения кап.ремонта предусмотреть при спорт. зале полный набор помещений в соответствии с требованиями сан.законодат-ва.	Запланировано устранить до 17.12.2015
			Оборудовать классные доски софитами во всех учебн. помещ.	Устранено
			Обеспечить в сан.узлах для подростков обоего пола необходимое кол-во сан.приборов	Запланировано устранить до 17.12.2015
			Оборудовать на каждом этаже училища сан.узел для персонала	Запланировано устранить до 17.12.2015
			Обеспечить проведение ремонта во всех служебных помещениях пищеблока при проведении кап.ремонта	Запланировано устранить до 17.12.2015
			Привести в рабочее состояние приточно-вытяжную вентиляцию при проведении кап.ремонта	Запланировано устранить до 17.12.2015
			Заменить нефункционирующее технологическое оборудование при провед. кап.ремонта	Запланировано устранить до 17.12.2015

			Обеспечить работу пищеблока в полном объеме с использованием всех производственных помещений при провед. кап.ремонта	Запланировано устранить до 17.12.2015
16.08.2013	Министерство общего и профессионального образования РО	Проверка регистров бухгалтерского учета - главной книги по состоянию на 01.07.2013г, с/но письма МО № 24/2.4.1-4775/м от 08.07.2013	нарушений не выявлено	

Директор ГБОУ НПО РО ИТУ № 13:

Гл.бухгалтер:



*Handwritten signature in blue ink.*

Вигера А.М.

Леусова Л.А.