

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБПОУ РО «РИПТ»
_____ Вигера А.М
«___» _____ 2023__г.

ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ

**государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Ростовской области
«Ростовский индустриально-полиграфический техникум»
(ГБПОУ РО «РИПТ»)**

І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Инструкция о мерах пожарной безопасности в спортивном зале (далее – Инструкция) государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский индустриально-полиграфический техникум» (ГБПОУ РО «РИПТ») устанавливает требования пожарной безопасности в спортивном зале) государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский индустриально-полиграфический техникум» (ГБПОУ РО «РИПТ») (далее – Учреждение), определяющие порядок поведения сотрудников, организации работы и содержания помещений спортивного зала Учреждения в целях обеспечения пожарной безопасности и безопасной эвакуации обучающихся и персонала в случае пожара.
- 1.2. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с требованиями:
 - Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
 - Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
 - Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
 - постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
 - приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».
- 1.3. Настоящая Инструкция является обязательной для исполнения сотрудниками, которые имеют прямое отношение и доступ к спортивному залу Учреждения, выполняющими работы в спортивном зале Учреждения, независимо от их образования, стажа работы, а также для временных, командированных или прибывших на обучение (практику) в Учреждение работников.
- 1.4. Педагогические работники и обслуживающий персонал Учреждения, находящиеся в

спортивном зале и его помещениях (инструкторской, инвентарной, тренажерной, раздевалках) обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности и при возникновении пожара принимать все необходимые меры по эвакуации людей и ликвидации пожара.

- 1.5. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в спортивном зале и раздевалках, инструкторской (тренерской), инвентарной и тренажерной, выполнение настоящей Инструкции несет руководитель (преподаватель) физического воспитания.
- 1.6. Обучение педагогических работников, проводящих занятия в спортивном зале, осуществляется по программам противопожарного инструктажа в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность в части противопожарного режима, а также приемов и действий при возникновении пожара, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе в спортзале не допускаются.
- 1.7. Спортивный зал перед началом каждого учебного года должен быть принят комиссией. Результаты приемки спортивного зала к новому учебному году отражаются в соответствующем акте.
- 1.8. Сотрудники, проводящие занятия и выполняющие работы в спортивном зале и виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении) настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность, определенную действующим законодательством Российской Федерации.

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ СПОРТИВНОГО ЗАЛА И СПЕЦИФИКА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

- 2.1. Спортивный зал Учреждения расположен на 1 этаже, имеет 2 выхода, а также выходы в раздевалки и тренерскую, тренажерную, инвентарную.
- 2.2. Особо важным фактором в спортивном зале является пребывание обучающихся.
- 2.3. В спортивном зале Учреждения присутствуют пожароопасные твердые материалы:
 - пластмасса: обручи, кегли;
 - текстиль и другие волокнистые материалы: канаты, сетки волейбольные;
 - дерево: деревянный пол, гимнастические стенки, баскетбольные щиты, скамейки гимнастические, брусья, стол для настольного тенниса, бревно гимнастическое;
 - резина, кожзаменитель: мячи футбольные, волейбольные и баскетбольные, козел гимнастический, конь гимнастический, скакалки, маты гимнастические, мячи набивные.
- 2.4. Вентиляция – приточно-вытяжная.
- 2.5. В спортивном зале при проведении спортивных мероприятий может использоваться звуковое электрооборудование: усилитель, колонки, микрофон, микшерный пульта, компьютер (ноутбук) и др.
- 2.6. В тренерской комнате расположены стол и стулья для преподавателя физкультуры, стеллаж для методической литературы, наград, кубков и др., может использоваться персональный компьютер и принтер.
- 2.7. Имеется помещение для размещения спортивного оборудования и инвентаря (инвентарная). В тренажерном помещении установлены спортивные тренажеры.

III. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОРГАНИЗАЦИЮ МЕР ПО ЭВАКУАЦИИ, ТУШЕНИЮ ПОЖАРА, ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

- 3.1. Ответственным за пожарную безопасность в спортивном зале является руководитель (преподаватель) физического воспитания.
- 3.2. Ответственными за оказание первой помощи в спортивном зале является руководитель (преподаватель) физического воспитания, непосредственно проводящий занятия в учебных группах согласно расписанию занятий.
- 3.3. Ответственным за эвакуацию сотрудников и обучающихся из спортивного зала во время

пожара или иной ЧС и учебной эвакуации является руководитель (преподаватель) физического воспитания, непосредственно проводящий занятия в спортзале.

IV. ДОПУСТИМОЕ (ПРЕДЕЛЬНОЕ) КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОДНОВРЕМЕННО НАХОДИТЬСЯ В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ

4.1. В спортивном зале одновременно может находиться не более 30 человек.

4.2. В помещениях спортивного зала может находиться:

- в тренерской (инструкторской) – не более 2 человек;
- в инвентарной- не более -2 человек;
- в тренажерном – не более 3 человек.

V. ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ

5.1. Руководитель (преподаватель) физического воспитания, ответственный за пожарную безопасность в спортзале, обязан:

- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в спортзале, инструкторской (тренерской), раздевалках и инвентарной, тренажерной (далее – помещения спортивного зала), выполнение настоящей Инструкции и систематический контроль соблюдения установленного противопожарного режима сотрудниками и обучающимися, находящимися в спортивном зале, а также своевременно сообщать о выявленных нарушениях пожарной безопасности в спортзале ответственному лицу за пожарную безопасность в Учреждении;
- при наличии нарушений пожарной безопасности в спортзале и помещениях спортивного зала не приступать к выполнению обязанностей до полного устранения недостатков;
- осуществлять своевременную эвакуацию в случае пожара обучающихся из спортивного зала и всех его помещений в безопасное место, вести контроль состояния здоровья и психологического состояния обучающихся;
- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать обучающихся правилам пожарной безопасности в спортивном зале;
- проходить обучение по программам противопожарного инструктажа;
- знать места расположения и уметь применять первичные средства пожаротушения;
- обеспечивать незахламленность выходов из спортивного зала и его помещений;
- обеспечивать своевременную очистку помещений и спортзала от горючих отходов, мусора;
- обеспечить наличие Инструкции в спортивном зале о действиях обучающихся при возникновении пожара и эвакуации;
- обеспечить размещение и надлежащее состояние плана эвакуации из спортзала, первичных средств пожаротушения в спортивном зале;
- обеспечивать содержание в исправном состоянии системы противопожарной защиты в помещениях спортивного зала;
- размещать и использовать в помещениях спортзала только необходимые для образовательной деятельности спортивные снаряды и инвентарь, которые должны храниться в специально отведенном месте – инвентарной (снарядной);
- запрещать курение и использование открытого огня в помещениях спортивного зала;
- обеспечивать систематический осмотр и закрытие помещений спортивного зала после завершения учебных занятий или соревнований;
- принимать активное участие в практических тренировках работников Учреждения по эвакуации обучающихся и работников при пожаре;
- оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожара, установлении причин и условий их возникновения и развития, выявлять лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности, по вине которых возник пожар;
- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими

своих служебных обязанностей в помещения спортивного зала;

- обеспечивать оперативное сообщение в службу пожарной охраны о возникновении пожара в спортзале по телефону 101 (112);
- обеспечивать выполнение требований, предписаний, постановлений по противопожарной безопасности лица, ответственного за пожарную безопасность в Учреждении, а также органов государственного пожарного надзора.

VI. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ СПОРТИВНОГО ЗАЛА, ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ И ВЫХОДОВ

6.1. Общие правила содержания помещений спортивного зала:

6.1.1. В спортзале, и его помещениях запрещено:

- оставлять без присмотра включенный в электрическую сеть персональный компьютер, принтер и любые другие электроприборы;
- располагать на системном блоке, мониторе и другой оргтехнике вещи, бумагу и любые другие предметы;
- проводить ремонт в спортивном зале (покраску, лакирование) пола, стен, спортивного оборудования без согласования с администрацией Учреждения и в присутствии обучающихся;
- совершать перепланировку помещения с отступлением от требований строительных норм и правил;
- загромождать выходы мебелью, спортивным оборудованием и инвентарем, любыми другими предметами;
- хранить и использовать в помещениях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества и пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;
- применять с целью отопления нестандартные (самодельные) нагревательные приборы, кипятильники и электроплитки, а также несертифицированные удлинители;
- производить уборку помещений, очистку спортивного оборудования и инвентаря с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- оборачивать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;
- использовать в спортивном зале лампы и светильники без плафонов и защитных решеток;
- включать в одну розетку несколько мощных потребителей электроэнергии.

6.1.2. Помещения спортивного зала должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно установленным нормам.

6.1.3. Расстановка спортивного оборудования в спортивном зале не должна препятствовать эвакуации людей и свободному подходу к средствам пожаротушения.

6.1.4. В помещениях спортивного зала разрешено размещать только необходимые для обеспечения образовательной деятельности спортивные снаряды и инвентарь, которые хранятся в инвентарных.

6.2. Порядок содержания и эксплуатации эвакуационных путей и выходов:

6.2.1. Во время эксплуатации эвакуационных путей и выходов строго запрещено:

- размещать в проходах раздевальных помещений дополнительную мебель (скамьи, шкафчики и др.) и вещи (сумки, рюкзаки) обучающихся.
- загромождать эвакуационные пути и выходы спортзала и его помещений мебелью, спортивным оборудованием и спортивными снарядами, спортивным инвентарем, мусором и любыми другими предметами, а также блокировать двери выходов;

6.3. Порядок содержания систем отопления, вентиляция и кондиционирование воздуха:

6.3.1. Вытяжные устройства (при наличии), вентиляционные камеры и каналы должны очищаться от пожароопасных отложений не реже одного раза в год.

- 6.3.2. Во время эксплуатации систем вентиляции и отопления строго запрещено:
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
 - выжигать скопившиеся в воздуховодах пыль и любые другие горючие вещества;
 - эксплуатировать неисправные устройства систем отопления и вентиляции.

VII. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ

- 7.1. Посещение обучающимися спортивного зала и нахождение обучающихся в спортивном зале разрешается только в присутствии руководителя (преподавателя) физического воспитания.
- 7.2. Общие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования в помещениях спортивного зала:
- 7.2.1. Электрические сети и электрооборудование, которые используются в помещениях спортивного зала, их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электрооборудования и правил техники безопасности при эксплуатации оборудования.
- 7.2.2. Все неисправности в электросетях и электрооборудовании, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, чрезмерный нагрев изоляции, кабелей и проводки, должны незамедлительно устраняться. Неисправные электросети и электрооборудование следует немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.
- 7.2.3. Во время эксплуатации электрооборудования (электроприборов) строго запрещено:
- использовать поврежденные (неисправные) электрические розетки, осветительные коробки, рубильники и другие электроустановочные изделия;
 - обертывать электрические лампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;
 - использовать электрические кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
 - использовать несертифицированные (самодельные) электронагревательные приборы, удлинители.
 - эксплуатировать электрические светильники со снятой защитной осветительной арматурой, которая предусмотрена конструкцией светильника;
 - применять электрические чайники, самодельные кипятильники и другие электронагревательные приборы, не имеющие устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности у электронагревательных приборов терморегуляторов, которые предусмотрены их конструкцией;
 - размещать на компьютере, принтере и другой оргтехнике горючие вещества и материалы, бумагу, книги, журналы, одежду и другие предметы, эксплуатировать оргтехнику в разобранном виде, со снятыми панелями и крышками, устанавливать оргтехнику в закрытых местах, в которых уменьшена ее вентиляция (охлаждение);
 - оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также оргтехнику, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением тех электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы, в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.
- 7.2.4. В помещениях спортивного зала следует строго соблюдать настоящую Инструкцию, знать порядок действий при возникновении пожара и эвакуации.

VIII. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ

- 8.1. Осмотреться и визуально проверить работоспособность освещения, выключателей, розеток в спортзале и его помещениях.
- 8.2. Проветрить помещения спортивного зала, убедиться в наличии и оценить путем

- внешнего осмотра исправность первичных средств пожаротушения, определить срок пригодности огнетушителей. Если огнетушитель требует перезарядки передать его заместителю директора по АХР и установить новый.
- 8.3. Удостовериться в укомплектованности аптечки первой помощи необходимыми медикаментами, при необходимости, обновить ее содержимое.
 - 8.4. Подготовить к работе необходимые спортивные снаряды и инвентарь, проверить их исправность.
 - 8.5. Проверить на отсутствие захламленности путей эвакуации, наличие плана эвакуации, указателей.
 - 8.6. Не допускать обучающихся в спортзал до звонка, занятия физической культурой, спортивные упражнения и игры, сдачу спортивных нормативов обучающимися проводить только в присутствии преподавателя физического воспитания.

IX. ПОРЯДОК ОСМОТРА И ЗАКРЫТИЯ СПОРТИВНОГО ЗАЛА ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ

- 9.1. Работник, последним покидающий спортивный зал (ответственный за противопожарную безопасность данного помещения), должен осуществить противопожарный осмотр, в том числе:
 - отключить все электрические приборы, установленные в спортзале и (или) помещениях от электросети;
 - проверить отсутствие бытового мусора в спортивном зале и во всех его помещениях;
 - проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также возможность свободного подхода к ним;
 - проветрить спортивный зал;
 - проверить и освободить (при необходимости) эвакуационные проходы, выходы;
 - выключить освещение.
- 9.2. В случае выявления каких-либо неисправностей следует известить о случившемся заместителя директора по АХР (при его отсутствии – иное должностное лицо).
- 9.3. Сотруднику, проводившему осмотр, при наличии противопожарных недочетов, закрывать помещение запрещено.
- 9.4. После устранения (при необходимости) недочетов сотрудник должен закрыть инструкторскую (тренерскую), спортивный зал и сдать ключ в определенное для этой цели место.

X. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ

- 10.1. В спортивном зале Учреждения и во всех его помещениях категорически запрещено курить и использовать открытый огонь.
- 10.2. Все окрасочные и огневые работы проводятся в период каникул при отсутствии обучающихся.
- 10.3. Во время проведения покрасочных работ необходимо:
 - осуществлять составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях Учреждения у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках;
 - осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно;
 - не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами только перед их использованием, а после завершения работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ в специально отведенном месте вне помещений Учреждения.
- 10.4. При проведении огневых работ в помещениях спортивного зала должно быть исключено воздействие открытого огня на горючие материалы, если это не предусмотрено технологией производства работ. После завершения работ должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 2 часов, а рабочее место должно быть обеспечено огнетушителем. При этом наблюдение может осуществляться дистанционно, в том числе путем применения средств видеонаблюдения.

- 10.5. Порядок проведения пожароопасных работ и меры пожарной безопасности при их проведении должны строго соответствовать требованиям Правил противопожарного режима в Российской Федерации.
- 10.6. Во время проведения огневых работ необходимо:
- провентилировать помещение;
 - обеспечить место производства работ не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В и покрывалом для изоляции очага возгорания;
 - плотно закрыть все двери, соединяющие помещение, в котором проводятся огневые работы, с другими помещениями, открыть окна.
- 10.7. Во время осуществления огневых работ строго запрещено:
- приступать к выполнению работы при неисправной аппаратуре;
 - осуществлять огневые работы на свежеекрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;
 - применять одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
 - допускать к самостоятельной работе сотрудников, не имеющих соответствующего квалификационного удостоверения.

XI. ПОРЯДОК СБОРА, ХРАНЕНИЯ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

- 11.1. Руководитель (преподаватель) физического воспитания по окончании занятия (й) обязан убрать неиспользуемые в дальнейшем переносные спортивные снаряды и спортивный инвентарь в инвентарную (снарядную), оборудованную для их временного хранения.
- 11.2. Маты должны складироваться в инвентарной (снарядной) и накрываться специальным чехлом из брезента.

XII. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ УБОРКИ ГОРЮЧИХ ОТХОДОВ И ПЫЛИ В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ

- 12.1. Спортивный зал, инструкторская (тренировочная), раздевалки и инвентарная должны ежедневно убираться от мусора, пыли.
- 12.2. Влажная уборка всех помещений спортивного зала должна проводиться ежедневно.
- 12.3. Мусор ежедневно выносится из помещений спортзала и здания Учреждения в контейнеры, расположенные в специально отведенном месте на территории Учреждения.
- 12.4. Один раз в год должны проводиться работы по очистке вытяжных устройств (при наличии) и воздуховодов от пожароопасных отложений с оформлением соответствующего акта

XIII. ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ ПРИ ПОЖАРЕ И ЭВАКУАЦИИ

- 13.1. В случае возникновения пожара, действия сотрудников, находящихся в помещениях спортивного зала, в первую очередь, должны быть направлены на обеспечение безопасности обучающихся, их экстренную эвакуацию и спасение.
- 13.2. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей необходимо принять меры по тушению пожара в начальной стадии.
- 13.3. При возникновении возгорания сотруднику необходимо согласно плану эвакуации из помещения спортивного зала, эвакуировать обучающихся в безопасное место. Оповестить о пожаре при помощи кнопки АПС или подать сигнал голосом, доложить о пожаре директору Учреждения (при отсутствии – иному должностному лицу).
- 13.4. При возникновении пожара в Учреждении и эвакуации, в том числе при срабатывании АПС, педагогический работник, находящийся с обучающимися в спортивном зале, должен отключить приточно-вытяжную вентиляцию (при наличии), взять классный журнал и организованно, без паники, согласно соответствующим планам эвакуации из спортзала и порядку действия при эвакуации, вывести обучающихся из помещения.

- 13.5. Проверить помещения спортивного зала, включая раздевалки, на наличие обучающихся, закрыть помещения и быстро вывести их согласно поэтажному плану эвакуации из здания Учреждения в безопасное место.
- 13.6. Если на пути эвакуации группы огонь или сильное задымление, необходимо выбрать иной безопасный путь к ближайшему эвакуационному выходу из Учреждения.
- 13.7. В безопасном месте сбора учебных групп осуществить перекличку обучающихся по журналу и отчитаться ответственному за общую организацию спасения людей – заведующему отделом обеспечения комплексной безопасности.

XIV. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ

- 14.1. Помещения спортивного зала Учреждения должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения, согласно установленным нормам.
- 14.2. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения должны учитываться пожароопасные свойства горючих веществ и оборудования, а также площадь помещения, наличие электрооборудования.
- 14.3. В помещении, где находятся разные виды горючего материала и возможно возникновение различных классов пожара, используются универсальные по области применения огнетушители (порошковые).
- 14.4. Выбор типа и расчет количества огнетушителей для помещения осуществляется в соответствии с положениями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категории помещения по пожарной опасности, а также класса пожара. Выбор типа огнетушителя определяется с учетом обеспечения безопасности его применения для людей и имущества.
- 14.5. Для спортивного зала должны использоваться огнетушители с рангом тушения модельного очага:

- класс пожара А – 2А и выше;
- класс пожара Е – 55В, С, Е.

Оптимальным решением для помещений спортзала будет являться наличие порошковых огнетушителей.

- 14.6. Порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды, для пожаров классов А, Е – порошок АВСЕ.
- 14.7. Огнетушители должны располагаться на видных местах вблизи от выхода из помещений спортивного зала на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. Огнетушители должны быть легкодоступны и не должны препятствовать безопасной эвакуации людей.
- 14.8. Каждый установленный огнетушитель должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.
- 14.9. Должно быть исключено попадание на огнетушители прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие на них отопительных и нагревательных приборов. Каждый огнетушитель, отправленный на перезарядку, заменяется заряженным огнетушителем из резервного фонда, соответствующим минимальному рангу тушения модельного очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку.
- 14.10. Правила применения порошковых огнетушителей:
 - поднести огнетушитель к очагу пожара (возгорания);
 - сорвать пломбу;
 - выдернуть чеку за кольцо;
 - путем нажатия рычага огнетушитель приводится в действие, при этом следует струю огнетушащего вещества направить на очаг возгорания.
- 14.11. Общие рекомендации по тушению очага возгорания огнетушителями:
 - горящую вертикальную поверхность следует тушить снизу вверх;

- наиболее эффективно тушить несколькими огнетушителями группой лиц;
 - после использования огнетушитель необходимо заменить новым, а использованный сдать заместителю директора по АХР для последующей перезарядки.
- 14.12. В процессе эксплуатации огнетушителей необходимо руководствоваться требованиями, изложенными в паспортах заводов-изготовителей, и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого типа.

XV. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ПОЖАРЕ

Оказание первой помощи пострадавшим при пожаре осуществляется в соответствии с утвержденной Инструкцией по оказанию первой помощи пострадавшим

Отдел обеспечения комплексной безопасности